



Üzem és iroda
Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt
Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés
Gyártás
Öntés
Kovácsolás
Forgácsolás



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 01 / 2023

A termék NNK szakvélemény (13154-1/2023/LAB) szerinti megnevezése:

„Németh gyártmányú épületgépészeti szerelvények és TH-s présfejjel préselhető, többretegű csövek kötésére alkalmas prés-, valamint szorítógyűrűs idomok”

Termékkör:

elosztó tartozékok, kiegészítők
(tételes felsorolás az útmutató végén lévő táblázatban található)

A termék(ek) gyártója: NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.

H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.

A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:

A szerelvények épületgépészeti vízellátás és fűtéstechnika területén alkalmazhatóak. Jellemzően osztó-gyűjtők kiegészítő szerelvényeként használatosak.

Gyártó jele:

Szavatosság:

Ezen tartós használatra rendelt szerelvény megfelelőségét a gyártó szavatolja. A szavatossági idő kezdete a vásárlás napja, melynek igazolása a vásárló kötelessége. Szavatossággal kapcsolatos kérdéseket a Termékfelelősségi Törvény és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Felhívás:

Megszűnik a szavatosság szakszerűtlen beépítés (pl. túlhúzás), rendellenes használat (pl. elfagyás) és szakszerűtlen javítás esetén. Meghibásodáskor forduljon szakemberhez, vagy közvetlenül a gyártóhoz.

Bejelentett termék tanúsító szervezet:

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

Nyilatkozat:

A termék(ek) kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az alábbi dokumentumokban megtalálhatóak és a www.nemethszerelveny.hu honlapon (is) megtekinthetőek:

NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS (NMÉ):	A-66/2018;	Kelte: 2018.10.19.
TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY:	C-117/2016; 2. kiadás	Kelte: 2019.01.09
IVÓVÍZBIZTONSÁGI ENGEDÉLY:	21130-5/2023/KTEF;	Kelte: 2023.06.20.
NNK (korábban: OKI) SZAKVÉLEMÉNY:	13154-1/2023/LAB;	Kelte: 2023.04.25.
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT:	01/2020	Kelte: 2019.11.14



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Ivó- és használati melegvíz ellátásban alkalmazható termék. max. 65 °C	GY/NEF/01148-4/2018 13154-1/2023/LAB	5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet
--	---	---

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- A termékek alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadóak.
- A fertőtlenítés célja, hogy a szállított víz minősége bakteriológiai szempontból is megfeleljen az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet követelményeinek.
- A 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet értelmében a fertőtlenítés során kizárólag az országos tisztifőorvos által kiadott engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható. Az alkalmas fertőtlenítőszer kiválasztása az előzetes vízminőségi paraméterek függvényében szakember feladatát képezi.
- A fertőtlenítés szükségességéről, folyamatáról az alábbi, Magyarországon hatályos szabványok adnak útmutatást:
 - MSZ EN 805 Vízellátás. Épületeken kívül lévő vízellátó rendszerek és rendszerelemek követelményei
 - MSZ 15286 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.

A Németh Kft kijelenti, hogy forgalmazott termékei megfelelnek a rendeltetésszerű használat biztonságos követelményeinek; a termékek minősége azonos az ÉMI által bevizsgált mintadarabok minőségével.

Csorna, 2023. június 23.

Németh Árpád
ügyvezető

Szalai Csaba
minőségügyi vezető



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg!

Megnevezés	Névleges méret	Névleges nyomás
G3/4" elosztóvég	G3/4"	PN10
G1" elosztóvég	G1"	PN10
G1" szerelt elosztóvég	G1'	PN10
G5/4" elosztóvég	G5/4"	PN10
G3/4" zártanya	G3/4"	PN10
G1" zártanya	G1"	PN10
G5/4" zártanya	G5/4"	PN10
G1" mérőelőtét	G1"	PN10
G5/4" mérőelőtét	G5/4"	PN10
G3/4" elosztótartó	G3/4"	
Mérőóratartó, G1/2" eurokónuszos, hőmérő nélkül	G3/4"	
Y elosztó, eurokónuszos	G3/4"	
G1" elosztótartó	G1"	
G5/4" elosztótartó	G5/4"	
G1" gumibetétes, rezgésmentes elosztótartó	G1"	
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 460×680×135-170	460×680×135	
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 650×680×135-170	650×680×135	
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 850×680×135-170	850×680×135	
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 460×680×135-170	460×680×135	
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 650×680×135-170	650×680×135	
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 850×680×135-170	850×680×135	