



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

07 / 2024

A termék megnevezése: Németh gyártmányú osztó-gyűjtő

Termékkör: osztó-gyűjtők
(tételes felsorolás az útmutató végén lévő táblázatban található)

A termék(ek) gyártója: NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.
H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.

A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:

A szerelvények ivóvízellátás és fűtéstechika területén alkalmazhatóak.

Az osztó-gyűjtők G3/4"; G1" és G5/4" méretű, 2, 3 vagy 4, G1/2"-os külső vagy belső menetes leágazásokkal. Az adapteres és a szelepes osztó-gyűjtők G3/4"-os eurokónuszos leágazásokkal. Fűtési, illetve hideg és melegvíz ellátó rendszerekben alkalmazható ágvezetékek csatlakoztatására. Az elosztók egymáshoz is kapcsolhatók.

A „BALANCE” fantázianevű gyűjtők G1" méretűek G3/4"-os eurokónuszos leágazásokkal. A leágazások Danfoss gyártmányú Ra-N típusú szelepekkel szereltek. A szelepek kézi fogantyúval, kapillár csöves termosztát fejjel vagy termo motorral szabályozhatók, 7 nyitási és egy elzáró állásban. Egyemáshoz is kapcsolhatók és csak visszatérő ágba építhetők be!

Gyártó jele:

Szavatosság:

Ezen tartós használatra rendelt szerelvény megfelelőségét a gyártó szavatolja. A szavatossági idő kezdete a vásárlás napja, melynek igazolása a vásárló kötelessége. Szavatossággal kapcsolatos kérdéseket a Termékfelelősségi Törvény és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Felhívás:

Megszűnik a szavatosság szakszerűtlen beépítés (pl. túlhúzás), rendellenes használat (pl. elfagyás) és szakszerűtlen javítás esetén. Meghibásodáskor forduljon szakemberhez, vagy közvetlenül a gyártóhoz.

Bejelentett terméktanúsító szervezet:

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

Nyilatkozat:

A termék(ek) kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az alábbi dokumentumokban megtalálhatóak és a www.nemethszerelveny.hu honlapon (is) megtekinthetők:

Ivó- és használati melegvíz ellátásban alkalmazható termék. max. 65 °C	GY/NEF/01148-4/2018 13154-1/2023/LAB	5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet
---	---	---

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- A termékek alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadóak.



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



- A fertőtlenítés célja, hogy a szállított víz minősége bakteriológiai szempontból is megfeleljen az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet követelményeinek.
- A 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet értelmében a fertőtlenítés során kizárólag az országos tisztifőorvos által kiadott engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható. Az alkalmas fertőtlenítőszer kiválasztása az előzetes vízminőségi paraméterek függvényében szakember feladatát képezi.
- A fertőtlenítés szükségességéről, folyamatáról az alábbi, Magyarországon hatályos szabványok adnak útmutatást:
 - MSZ EN 805 Vízellátás. Épületeken kívül lévő vízellátó rendszerek és rendszerelemek követelményei
 - MSZ 15286 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szag-problémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klóriginnyt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoriabb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

A Németh Kft kijelenti, hogy forgalmazott termékei megfelelnek a rendeltetésszerű használat biztonságos követelményeinek; a termékek minősége azonos az ÉMI által bevizsgált mintadarabok minőségével.

Németh Árpád
ügyvezető

Csorna, 2024. szeptember 20.



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg!

Megnevezés	Névleges méret	Névleges nyomás
G3/4" 2 és 3 ágú külsőmenetes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10
G5/4" 2 és 3 ágú külsőmenetes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10
G3/4" 2 és 3 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G5/4" 2 és 3 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10
G3/4" 2 és 3 ágú teflonos osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú teflonos osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú UNI osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G3/4" 2 és 3 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G5/4" 2 és 3 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10
G3/4" 2 és 3 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G5/4" 2 és 3 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10
G1" 90° 2, 3 és 4 ágú szelepes "FRONT" osztó-gyűjtő	G1"	PN10
G1" 2, 3 és 4 ágú Danfoss "BALANCE" gyűjtő	G1"	PN6