



Üzem és iroda  
Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt  
Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés  
Gyártás  
Öntés  
Kovácsolás  
Forgácsolás



Száma: 05/2020

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A termék(ek) neve:** Légtelenítők; Profilcsöves osztó-gyűjtők  
(tételes felsorolás a nyilatkozat végén lévő táblázatban található)
- A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:**

A kézi légtelenítők a csavar megfelelő elfordításával működtethető. Az automata légtelenítők visszacsapó szeleppel készülnek, ami lehetővé teszi a légtelenítő cseréjét a fűtési rendszer leürítése nélkül.

Az osztó G1" méretű, G $\frac{3}{4}$ "-os eurokónuszos leágazásokkal. Fűtési rendszerekben alkalmazható ágvezeték csatlakoztatására, elzáró szerelvényel, hőmérővel, automata légtelenítővel, töltő-ürítő golyóscsappal szerelve. Az átfolyásmérős osztók előremenő ágba szerelhetők, 0.5-5 liter/perc között szabályozhatóak. A Danfoss szelepes osztók a visszatérő ágba szerelhetők, kézi fogantyúval, kapillár csöves termosztát fejjel vagy termo motorral szabályozhatóak, egy elzáró és 7 nyitási állásban. A szabályozható áramlásmérős osztó nem tökéletesen záró szerelvényként szolgál.
- A termék(ek) gyártója:** NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.  
H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.

Gyártó jele:

- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:**
  - Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező termék esetén: (1+) rendszer
  - Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező termék esetén: (4) rendszer
- A műszaki értékelést végző szervezet neve:**  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: **A-66/2018** Kelte: 2018.10.19
- A kijelölt tanúsító szervezet neve: ((1+) rendszer esetén)**  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója:  
Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány: **20-CPR-227-(C-117/2016)**; 2. kiadás Kelte: 2019.01.09
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):**

A nyilatkozat alapján forgalomba hozott termék kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az 5. és 6. pontban felsorolt dokumentumokban megtalálhatóak és [www.nemethszerelveny.hu](http://www.nemethszerelveny.hu) honlapon (is) megtekinthetőek:



**Üzem és iroda**

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

**Gyártói mintabolt**

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály (nem fémek alkotó-elemek)	NPD*	<b>A-66/2018 sz. NME</b>
Tűzvédelmi osztály (fém alkotóelem)	A1	
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás (1+) rendszer)	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Korm. rend. előírásait	
Méreték és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 4.3 előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 4.4.6 előírásait	
Nyomásállóság	NPD*	
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 5.3 előírásait	
Hajlításnak kitett szerelvények tömörsége	NPD*	
Kihúzással szembeni ellenállás	NPD*	
Külső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	NPD*	
Vákuum alatti tömörség	NPD*	
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 5.8 előírásait	
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás	NPD*	
Feszültségkorrózió	NPD*	
<b>Fűtésteknikai légtelenítő és visszacsapó szelepek</b>		
Méreték és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN ISO 228 előírásait	<b>A-66/2018 sz. NME</b>
Tömörség	Teljesíti az MSZ EN 1254-1 előírásait	
Automata légtelenítési képesség	NPD*	


\*NPD (No Performance Determined) – Nincs meghatározott teljesítmény

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Csorna, 2019. november 14.

  
Németh Árpád  
ügyvezető

NÉMETH KFT.  
9300 CSORNA, Mátyás király u. 17.  
Adószám: 11465300-2-08  
Számolász.: 59500186-11030537  
2.

  
Szalai Csaba  
minőségügyi vezető



Üzem és iroda  
Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt  
Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés  
Gyártás  
Öntés  
Kovácsolás  
Forgácsolás



### Légtelenítő szelepek

Névleges nyomás: PN10 Áramló közeg hőfoka: max. 110 °C

Megnevezés	Névleges méret
G1/8" kézi légtelenítő	<b>G1/8"</b>
G1/4" kézi légtelenítő	<b>G1/4"</b>
G3/8" kézi légtelenítő	<b>G3/8"</b>
G1/2" kézi légtelenítő	<b>G1/2"</b>
G3/4" kézi légtelenítő	<b>G3/4"</b>
U fordító légtelenítővel	

### Profilcsöves osztó-gyűjtők

Névleges nyomás: PN6 Áramló közeg hőfoka: max. 95 °C

Megnevezés	Névleges méret
G1" 2 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 3 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 4 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 5 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 6 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 7 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 8 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 9 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 10 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 11 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>
G1" 12 ágú Topmeteres + Danfoss szelepes profilcsöves osztó-gyűjtő	<b>G1"</b>